



Jímací soustava hřebenová s jímači a pomocnými jímači z vedení
Zemní vedení FeZn 30x4mm s vývody pro svody jímacího vedení FeZn 10mm
Uzemňovací soustava je tvořena FeZn uloženým v základech obvodového
zdíva, průběžně spojena s jednotlivým armováním železobetonu a s výstupy
pro jednotlivé svody.
Jednotlivé svody ošetřeny proti zatékání na obvodové stěny!
K vedení hromosvodu budou připojeny veškeré kovové předměty (dle ČSN)
Celkové provedení bude odpovídat ČSN EN 62305 ed.2 a souvisejícím, včetně
montážním doporučením dodavatele střešní krytiny.

D.1.4.4
10