



ZNAČENÍ KABELOVÝCH VEDENÍ

- NAPÁJECÍ TŘÍFÁZOVÉ OHRUHY
- NAPÁJECÍ JEDNOFÁZOVÉ OHRUHY
- OVLÁDACÍ OKRUHY
- OVLÁDACÍ OKRUHY PBR

Při souběhách kabelů s ostatními podzemními sítěmi musí být dodrženy minimální vodorovné a svislé odstupové vzdálenosti dle ČSN 73 6005, Příloha A, tab. A1, A2. Kabely budou v celé délce uloženy v zemních kabelových trasách.

Průřezy kabelů označeny stanoveny na základě podkladů investora. Před započítím prací bude v návazujícím stupni dokumentace (výrobní dokumentace zhotovitele) dopřesněno na základě skutečného rozsahu dodávek navazujících profesí!!!

- REM elektroměrový rozvaděč
- RH hlavní rozvaděč areálu
- RP1 hlavní rozvaděč SO.01 /fotbalové šatny
- RP1.1 podružný rozvaděč SO.01 1.NP /fotbalové šatny
- RP1.2 podružný rozvaděč SO.01 1.NP /fotbalové šatny
- RP1.3 podružný rozvaděč SO.01 2.NP /fotbalové šatny
- RP.TČ1 rozvaděč tepelného čerpadla SO.01 /fotbalové šatny
- RP2 hlavní rozvaděč SO.04 /kiosek, kemp
- RP3 Hlavní rozvaděč SO.05 /tenisová šatna
- RP.TČ2 rozvaděč tepelného čerpadla SO.01 /fotbalové šatny
- RP4 hlavní rozvaděč – skate park
- RP5 hlavní rozvaděč – víceúčelové + volejbalové hřiště
- RP6 hlavní rozvaděč – tribuna
- RP7 hlavní rozvaděč – tréninkové hřiště /stávající

±0,000 = 420,720 m.n.m.			
AKCE	REVITALIZACE SPORTOVNÍHO AREÁLU LIPKY	ING.ARCH.MGA. JIŘÍ BÍZA	RUTINA A PODPIS
k.ú. Zářečí u Horažovic 641855		Pod Křížkem 721/3, 147 00 Praha 4 – Braník	
		t:+420 777 034 431	
		m:biza.architekt@gmail.com	
		WWW.BIZAARCH.CZ	
INVESTOR	MĚSTO HORAŽDOVICE	ARCHTEKT	ČIPRGE
Mírové náměstí 1		ING.ARCH.MGA.JIŘÍ BÍZA, ING.ARCH.TOMÁŠ NOVOTNÝ	
341 01 Horažovice		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTOVIT	
		ING.ARCH.MGA.JIŘÍ BÍZA	
		VYPRACOVAN	
		VÁCLAV ŠÍMA	
VÝKRES	MĚŘÍTKO	ČÍSLO DOKUMENTACE	ČÍSLO VÝKRESU
		D.1.4.4 Silnoproud, slaboproud	D.1.4.4
		STUPĚŇ DOKUMENTACE	
		PROJEKT PRO ZADÁNÍ STAVBY	
ZNAČKOVÉ ČÍSLO	POČET VÝKRESŮ	DATUM	
JB_25	3 A4	07/2023	
VEŠKERÁ AUTORSKÁ PRÁVA VYHRAZENA VE SMYSLU ZÁKONA č. 121/2000 Sb.			