


D1.1-04**D1.1****SO101****Kabelová listina****Měření a regulace****Úpravy MaR v DPS 1061**

AKCE:	Výměna zdroje vytápění a MaR kotelny CZT ulice Okružní 882, Horažďovice
INVESTOR:	město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice
MÍSTO STAVBY:	Domov pro seniory č. 1061, Horažďovice
ČÍSLO ZAKÁZKY:	PD-24-04-07
VYPRACOVAL:	Ing. Marie Klvačová TRASKO, a.s. Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov
KONTROLOVAL:	Jan Honek TRASKO, a.s. Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov
STUPEŇ:	Dokumentace pro provedení stavby
DATUM:	30.5.2024
POČET STRAN:	2

PARÉ:



Stavba:	Výměna zdroje vytápění a MaR kotelny CZT				Vypracoval:	Ing. Marie Klvačová
Objekt:	SO101 Úpravy MaR v DPS 1061				Schválil:	Jan Honek
Část:	D1.1 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDU A MĚŘENÍ A REGULACE					
Dokument:	D1.1-04 KABELOVÁ LISTINA				Datum:	30.5.2024
Stupeň projektu:	DPS				Revize:	0
KABELOVÁ LISTINA						
Označení	Popis	Typ	Odkud	Kam	Poznámka	Zajistí
					napájení	stávající
WL-01	Kabel celoplastový	CYKY-J 3x1,5	DT1061	M01	čerpadlo TV	stávající
WL-02	Kabel celoplastový	CYKY-J 3x1,5	DT1061	M21	čerpadlo TV byty 2.-4.NP	stávající
WL-03	Kabel celoplastový	CYKY-J 3x1,5	DT1061	M31	čerpadlo TV dvorana	stávající
WL-04	Kabel celoplastový	CYKY-J 3x1,5	DT1061	M41	čerpadlo TV BYT	stávající
WL-05	Kabel celoplastový	CYKY-J 3x1,5	DT1061	M51	čerpadlo TV	stávající
WL-06	Kabel celoplastový	CYKY-J 3x1,5	DT1061	M200	čerpadlo TUV	stávající
WS-10	Kabel stíněný	J-Y/ST/Y 2x2x0,8	DT1061	LAH01	zaplavení	stávající
WS-01	Kabel stíněný	J-Y/ST/Y 1x2x0,8	DT1061	TT00	teplota venkovní	stávající
WS-02	Kabel stíněný	J-Y/ST/Y 1x2x0,8	DT1061	TT10	teplota přívod TV	stávající
WS-03	Kabel stíněný	J-Y/ST/Y 1x2x0,8	DT1061	TT11	teplota zpátečka TV	stávající
WS-04	Kabel stíněný	J-Y/ST/Y 1x2x0,8	DT1061	PT11	tlak systému TV	stávající
WS-05	Kabel stíněný	J-Y/ST/Y 1x2x0,8	DT1061	TT21	teplota byty 2.-4.NP	stávající
WS-06	Kabel stíněný	J-Y/ST/Y 1x2x0,8	DT1061	TT31	teplota dvorana	stávající
WS-07	Kabel stíněný	J-Y/ST/Y 1x2x0,8	DT1061	TT41	teplota 1.NP+1.PP	stávající
WS-08	Kabel stíněný	J-Y/ST/Y 1x2x0,8	DT1061	TT51	teplota BYT	stávající
WS-09	Kabel stíněný	J-Y/ST/Y 2x2x0,8	DT1061	PT200	tlak TUV	stávající
WS-11	Kabel stíněný	J-Y/ST/Y 2x2x0,8	DT1061	Y21	servopohon byty 2.-4.NP	stávající
WS-12	Kabel stíněný	J-Y/ST/Y 2x2x0,8	DT1061	Y31	servopohon dvorana	stávající
WS-13	Kabel stíněný	J-Y/ST/Y 2x2x0,8	DT1061	Y41	servopohon 1.NP+1.PP	stávající
WS-14	Kabel stíněný	J-Y/ST/Y 2x2x0,8	DT1061	Y51	servopohon BYT	stávající
WC1			DT1061		optika	stávající
WS-45	Kabel stíněný	J-Y/ST/Y 1x2x0,8	DT1061	QT11	měřič tepla UT	stávající