





## TABULKA PRVKŮ SPALINOVÝCH CEST

OZN.	POPIS DÍLU	Ø550/630		
		1	2	celkem
		(ks)	(ks)	(ks)
a	PŘÍMÝ DÍL 0,95m	17	19	36
b	PŘÍMÝ DÍL 0,45m	2	2	4
c	PŘÍMÝ DÍL UPRAVENÉ DÉLKY	4	4	8
d	DÍL 0,45m S KONTROLNÍM OTVOREM	1	1	2
e	DÍL 0,495m S PŘÍRUBOU PRO MĚŘENÍ	1	1	2
f	DÍL PRO MĚŘENÍ A ODVOD KONDENZÁTU	1	1	2
g	NAPOJOVACÍ T KUS 3"	1	1	2
h	DÍL S KONTROLNÍM OTVOREM S NEREZOVÝMI DVIŘKY	1	1	2
i	KONDENZÁTNÍ JÍMKA S ODVODEM KONDENZÁTU	1	1	2
j	TLUMIČ HLUKU VČETNĚ PODPĚR	2	2	4
k	KOLENO 90°	1	1	2
l	KOLENO 90° S KONTROLNÍM OTVOREM	2	3	5
m	KOLENO 15°	1	1	2
n	KRYCÍ HLAVA	1	1	2
o	PROTIDĚŠOVÁ MANŽETA	1	1	2
p	ATYP. PŘECHODOVÝ KUS DLE ØHOLLA KOTLE (VÝNĚMIKŮ)	1	1	2

## KOŮŘOVOD V PROVEDENÍ NEREZ – IZOLACE – AL PLECH

KOMÍN V PROVEDENÍ NEREZ – IZOLACE – AL FÓLIE

(PODROBNÝ POPIŠ MATERIÁLU – VIZ TECHNICKOU ZPRÁVU)

		Václav <i>1/18</i>		Václav <i>1/18</i>	
O	30.05.2024	Václav Krejčí	Ing. Martin Řezníček	Václav Krejčí	
Rev.	Datum:	Vedoucí projektu:	Kontroloval:	Vypracoval:	Popis změny:
Investor:					 TRASKO Projekce, s.r.o. TEL 517 343 99 Na Novotné 487/8 DIČ CZ0780921 602 01 Vyhřibov IČ 07069521 <a href="http://www.projekce-trasko.cz">www.projekce-trasko.cz</a>
město Horažďovice Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice					
Akte/ místo:	Výměna zdroje vytápění a MaR kotelný CZT ulice Okružní 882, Horažďovice				
Objekt:	SO 100 Kotelna CZT				Formát:    Zakázkové číslo:    Stupeň:
Profese:	D1.2 Strojní část				12xA4    PD-24-04-07    DP
Obsah:	STÁVAJÍCÍ STAV – DEMONTÁŽE SPALINOVODY				Měřítka:    Číslo výkresu:    Paré:
				1:50    D12-04	