



Osvětlovací body budou vybaveny předřadníky s nastavením úrovně 100–10% /např. Xitanium LED–SR
Napájení osv.bodů bude upraveno na L1 a L2, L3 bude použita pro řízení snížené hodnoty osvětlení /doplňný časový spínač v RVO
Popis (číslování) osv.bodů dle stávajících /koordinovat se správcem VO.

- LED SVÍTIDLO VO (do 60W)
- STOŽÁR OCELOVÝ BEZPATICOVÝ + výložník (žárový zinek)
- NASTAVITELNÝ REGULOVTELNÝ PŘEDŘADNÍK 100%/60% /potvrdí investor!!!/
- ELEKTROVÝZBROJ – 3 FÁZOVÁ S 1x(2x) POJISTKOU

SOUSTAVA: 3+PEN, AC ~50Hz, 230/400V, TN–C

ZÁKLADNÍ OCHRANA PŘED ZÁSAHEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000–4–41ed.3:

OCHRANNÉ OPATŘENÍ: IZOLACÍ, KRYTÍM ŽIVÝCH ČASTÍ, POLOHOU

OCHRANA PŘI PORUŠE:

OCHRANNÉ OPATŘENÍ: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJENÍ

Pi= 0,8 kW /doplňované osv.body
Ps= 0,8 KW /doplňované osv.body

AUTORIZACE:		PARÉ:		
ZODP. PROJEKTANT:	VÁCLAV ŠÍMA	PROJEKTANT:	VÁCLAV ŠÍMA	
		<div>Václav ŠÍMA</div> PROJEKCE ELEKTRO Čsa 949/II, SUŠICE e-mail: vsima@seznam.cz		
INVESTOR:	Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice			
MÍSTO STAVBY:	p.č. 822/23, 822/34, 824/16, 824/14, 832/99, 809/1 v k.ú. Horažďovice			
AKCE:	OPRAVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICE, ulice ŽÁŘEČSKÁ		FORMÁT:	2 A4
ČÁST:			DATUM:	ŘÍJEN 2023
			STUPEŇ PD:	DSP
			ZAKÁZKA ČÍSLO:	
VÝKRES:	SCHÉMA ZAPOJENÍ		ARCHIVNÍ ČÍSLO:	
			NÁZEV: ŽÁŘEČSKÁ	
			MĚŘITKO:	Č. VÝKRESU:
			..	4