NOVÉ SCHODIŠTĚ - TVAR ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE

PŮDORYS 1PP



PŮDORYS 1NP



PŮDORYS 2NP



ŘEZ A-A



LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- NOVÉ KCE - ŽELEZOBETONOVÉ TŘ. C 30/37 XC1
- NOVÉ KCE - ZDIVO VYSOKOPEVNOSTNÍ Z CP NA MC
- NOVÉ KCE - DOZDÍVKY - TVÁRNICE PLYNOSILIKÁT
- NOVÉ KCE - DOZDÍVKY - TEPELNĚ IZOLAČNÍ PŘIZDÍVKA
- ZÁKLADOVÝ PAS, Z PROSTÉHO BETONU
- ŽELEZOBETON, BETON C16/20
- NOVÉ KCE - AKUSTICKÁ PŘIZDÍVKA
- NOVÉ KCE - PŘÍČKOVÉ ZDIVO
- NOVÉ KCE - PŘÍČKA DŘEVĚNÁ
- DOZDÍVKY VE STÁVAJÍCÍ KONTSTRUKCI
- TEPELNÁ IZOLACE XPS
- TEPELNÁ IZOLACE EPS
- TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ VATA
- ZHUTNĚLÉ KAMENIVO

BETON	ČSN EN 206-1 C 30/37, XC1
VÝZTUŽ	B 500B

POZNÁMKY:

1. POHLEDOVÉ HRANY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ ZKOSENÉ VLOŽENOU LIŠTOU 10x10mm.
2. PŘED BETONÁŽÍ OSADIT DO BEDNĚNÍ VŠECHNY SOUVISEJÍCÍ KONSTRUKCE, STAVEBNÍ I TECHNOLOGICKÉ.
3. PROSTUPY DO MAX. PRŮMĚRU 300 mm MOHOU BÝT ODVRTÁNY DODATEČNĚ. POLOHA PROSTUPŮ BUDE ZKONTROLOVÁNA PŘED BETONÁŽÍ.
4. PŘED BETONÁŽÍ OSADIT SOUVISEJÍCÍ VÝZTUŽ NAVAZUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ.
5. VÝZTUŽ V MÍSTĚ PROSTUPŮ POSUNOUT NEBO PŘERUŠIT.
6. SPODNÍ POVRCH DESEK JE UVAŽOVÁN JAKO POHLEDOVÝ BETON. JE PROTO NUTNÉ, ABY POVRCH BYL HOMOGENNÍ, BAREVNĚ CELISTVÝ BEZ VĚTŠÍCH DUTIN A ŠTĚRKOVÝCH HNÍZD. CELKOVÁ PLOCHA VADNÝCH MÍST NESMÍ PŘEVYŠOVAT 5% CELKOVÉHO POVRCHU DANÉ ČÁSTI KONSTRUKCE. LOKÁLNÍ HNÍZDA NESMĚJÍ ZASAHOVAT VÍCE NEŽ 5% PLOCHY PŘÍČNÉHO PRŮŘEZU DANÉ ČÁSTI KONSTRUKCE. NOSNÁ VÝZTUŽ NESMÍ ZŮSTAT NA ŽÁDNÉM MÍSTĚ OBNAŽENA. U SYSTÉMOVÉHO BEDNĚNÍ JE POŽADOVÁN ČISTÝ POVRCH OŠETŘOVANÝ ODBEDŇOVACÍMI OLEJI. DLE TECHNICKÝCH PRAVIDEL ČBS 03 - POHLEDOVÝ BETON Z ROKU 2009 JE POŽADOVANÝ POHLEDOVÝ BETON KLASIFIKOVÁN JAKO TŘÍDY PB 3.

!!! VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ !!!

popis změny	datum	provedl	podpis

PIKHART.CZ
STATIKA A PROJEKTOVÁNÍ STAVEB
Vídeňská 841, 339 01 Klatovy
mobil: 775 099 158, e-mail: radek@pikhart.cz

projektant :	ING. RADEK PIKHART	datum :	02/2024
investor :	MĚSTO HORAŽĎOVICE Mírové náměstí 1 341 01 Horažďovice	číslo zakázky :	20/105
		stupeň :	DPS
akce :	REKONSTRUKCE SOKOLOVNY HORAŽĎOVICE k.ú. Horažďovice 641855	formát :	8 x A4
		měřítko :	1:50
část :	D.1.2 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ	označení přílohy :	D.1.2.5
obsah :	SCHODIŠTĚ - TVAR ŽB KONSTRUKCE	paré č.	