



ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3 PE+N, AC 50Hz, 400/230V/ TN-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3:
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ: OCHRANA IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ
OCHRANA KRYTÝ NEBO PŘEPÁŽKAMI
DOPLŇKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝM CHRÁNIČEM
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ: BEZPEČNÝM VYPNUTÍM OD ZDROJE

Rozvodnice v provedení pod omítkou.
Hlavní přívod horem, odvody převážně horem, zčásti spodem

STAV.ČÁST:	PROJEKTANT:	KRESLIL:	Václav ŠÍMA PROJEKCE ELEKTRO Čsa 949/II, SUŠICE e-mail: vsimo@seznam.cz	
Ing.Arch.MgA Jiří Bíza	Václav Šíma	Václav Šíma		
Ing.Arch. Tomáš Novotný				
INVESTOR: MĚSTO HORAŽĐOVICE, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice				
STAVBA: REKONSTRUKCE SOKOLOVNY HORAŽĐOVICE k.ú. Horažďovice 641855			MĚŘÍTKO	--
			STUPEŇ	DPS
			DATUM	01/2024
			Č.VÝKR.	PARÉ
OBSAH :			Rozvaděč RP2.1	
			19	