

POZNÁMKA:


- MIN. SPÁD DRENÁŽNÍHO POTRUBÍ 1%, MATERIÁL FLEXIBILNÍ PERFOROVANÉ POTRUBÍ PVC DN 100
- DNO VÝKOPU MAX 10 cm NAD ÚROVEŇ ZÁKLADOVÉ SPÁRY
- DNO BUDE RUČNĚ UROVNÁNO DO POŽADOVANÉHO SPÁDU, VE DNĚ BUDE VYTVOŘEN ŽLÁBEK PRO DRENÁŽNÍ POTRUBÍ
- DRENÁŽ NAPOJENA DO DEŠŤOVÉ DOMOVNÍ PŘÍPOJKY PŘES ZPĚTNOU Klapku, KTERÁ BUDE UMÍSTĚNA DO PREFAB. ŠACHTY DN 1000
- NOPOVÁ FOLIE VYVEDENA 10 cm NAD UPRAVENÝ TERÉN, KDE JE UKOČENÍ KRYTO Z-LÍŠTOU Z POPLASTOVANÉHO PLECHU
- NA ROZÍCH OBJEKTU JSOU NAVRŽENY REVIZNÍ PLASTOVÉ ŠACHTÍČKY DN 400, POKLOP POCHOZÍ A15
- (V PŘÍPADĚ UMÍSTĚNÍ V POJÍZDNĚ PLOŠE BUDE POKLOP TR. ZAT. D400)
- V PŘÍPADĚ SPOJENÍ S DOMOVNÍ PŘÍPOJKOU DEŠŤOVÉ KANALIZACE BUDOU OBĚ POTRUBÍ ULOŽENA DO JEDNOHO VÝKOPU
- HLADINA PODZEMNÍ VODY SE NACHÁZÍ HLUBOKO POD UVAŽOVANOU HLUBOKOU DRENÁŽE - NEBUDE DOCHÁZET K DRENÁŽOVÁNÍ PODZEMNÍCH VOD
- DNO ŠACHTÍČKY BUDE CCA 10 cm POD PŘÍTOKEM ABY BYLO MOŽNO OSADIT ŽABÍ Klapku (DNO Tedy MAX V ÚROVNI ZÁKLADOVÉ SPÁRY
- V PŮDORYSU JE ZANESENA OSA POTRUBÍ
- V REZOPOHLEDECH JE ZANESENO DNO POTRUBÍ

LEGENDA:

- SO 308 DRENÁŽE STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ - PERFOROVANÉ PVC DN 100
- SO 305 DOMOVNÍ PŘÍPOJKY DEŠŤOVÉ KANALIZACE - hladké PP DN 150, SN 10
- SVISLÝ SVOD OBJEKTOVÉ DEŠŤOVÉ KANALIZACE / ODTOK Z LAPAČE SPLAVENIN
- SO 308 DRENÁŽE STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ - žabí klapka DN 100, plastová
- SO 308 DRENÁŽE STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ - ŠACHTÍČKA DN 400, PVC nebo PP, poklop tř. zatížení A15

1 m

5 m

Hlavní projektant:		Ing. arch. Martin Jirovský, Ph.D., Převrátilská 330, Tábor 390 01, IČO 625 49 201		<div><div>CENTRUM SLUŽEB STARÉ MĚSTO</div><div>WWW.CENTRUMSLUZEBTABOR.CZ PŘEVŘÁTILSKÁ 330, TÁBOR 390 01</div></div>
Zodp. projektant:		Ing. arch. Martin Jirovský, Ph.D., Převrátilská 330, Tábor 390 01, IČO 625 49 201		
Vypracoval:		Ing. Daniel BENDA, Ojřtova 81, 39003 Tábor, IČ 87466759		
Investor:		město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice		
Lokalita:		KÚ: Horažďovice		Projekt pro provedení stavby
Akce:		REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ BLATENSKÁ V HORAŽĎOVICÍCH C.5. OBJEKTY POZEMNÍCH STAVEB A OSTATNÍ		Číslo zak. : ... Datum : 01 / 2018 Ozn. části : C.5. Měřítko : 1:50 Č. výkresu : 07
Obsah :		DRENÁŽ OBJEKTU č.p. 767		Paré :