

Váš dopis ze
dne: 11.06.2024

Naše značka: O24070234603
Vyřizuje: Jan Šrámek
Tel.: tel.: +420 376 319 834
E-mail: jan.sramek@cevak.cz
Datum: 13.06.2024

S-pro servis s.r.o.
Jitka Říhová
Pivovarská č.p. 1272
388 01 Blatná

Horažďovice, parc. č. 2,... Zářečí u Horažďovic, parc. č. 1083/1, 1087... (kompletní rozsah parc. čísel zájmového území je na konci vyjádření), Rekonstrukce mostů v Zářečské ulici (územní, nebo stavební řízení - bez záměru napojení na vodohospodářské sítě)

Investor: S-pro servis s.r.o., Blatná, Pivovarská 1272, 388 01

V zájmovém území provozuje společnost ČEVAK a.s. vodovod a kanalizaci pro veřejnou potřebu. V příloze Vám posíláme orientační zakres námi provozovaných vodohospodářských sítí. V situaci nemusí být zakresleny všechny vodovodní a kanalizační přípojky, jejich polohu si můžete ověřit dotazem u jejich vlastníků.

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci mostů.

S realizací souhlasíme při respektování následujících podmínek:

- Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytýčení sítí provozovaných ČEVAK a.s. Vytýčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede ČEVAK a.s. – David Tušil, tel. 607 657 930, david.tusil@cevak.cz. Vytýčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem.
- Ochranné pásmo u vodohospodářských sítí do průměru 500 mm je 1,5 m. Tam, kde není možné dodržet ochranné pásmo, požadujeme dodržet minimální boční odstup 0,6 m od líce potrubí a řešit zvýšenou ochranu navrženého vedení uložením do chráničky spolu s výstražnou fólií. Navržené vedení bude opatřeno výstražnou fólií a uloženo v PE chráničce také v místech křížení vedení s vodohospodářskou sítí, popřípadě vodovodními nebo kanalizačními přípojkami. Pokud v průběhu stavby dojde k zásahu do výše uvedených pásem, je potřeba před uložením plánovaných sítí předložit podrobné řešení k odsouhlasení oprávněnému pracovníkovi ČEVAK a.s. Jan Šrámek. Součástí řešení bude okótovaný výkres s prostorovým uspořádáním sítí.
- Pro prostorové uspořádání sítí technického vybavení je nutné respektovat normu ČSN 73 6005.
- V případě umístění sloupů, či pilířků do ochranného pásma vodohospodářských sítí, je nutné také navrhované řešení předložit k odsouhlasení.
- V případech, kde dojde k zásahu do ochranných pásem, **musí být před dokončením akce vydán písemný souhlas se záhozem** - zápis provede ČEVAK a.s. – Zdeněk Stulík, tel. 602 184 267, zdenek.stulik@cevak.cz.
- Křížení je nutno řešit kolmá. Křížení vodohospodářských sítí a přípojek, se zásahem do jejich konstrukce, nebo profilu, je nepřijatelné. Pokud dojde při realizaci k poškození vodohospodářských sítí, či přípojek, bude konečná oprava provedena pouze s vědomím vedoucího provozního střediska ČEVAK a.s., nebo pracovníka jím pověřeného a podle jeho pokynů.
- K předání stavby doloží dodavatel investorovi potvrzení ČEVAK a.s. o splnění podmínek tohoto vyjádření.




- Vaše zájmové území se nachází v ochranném pásmu vodního zdroje. Ke stavbám, nebo změnám staveb a k zemním pracím v ochranných pásmech vodních zdrojů, je třeba souhlasu vodoprávního úřadu.

Toto vyjádření společnosti ČEVAK a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání.

S pozdravem

Jan Šrámek
referent vyjadřovací činnosti

Přílohy: Mapa_O24070234603.pdf

ČEVAK a.s.
Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657
zapsaná v OR u KS Č. Budějovice
oddíl B, vložka 657
v. 2. 

Rozsah dotčených parcel zájmového území: Horažďovice parc. č. 2, 25, 2696, 2754/1, 2754/2, 2754/3, 277, Zářečí u Horažďovic parc. č. 1083/1, 1087/1, 1087/3, 1087/4, 1087/5, 1090/1, 1090/2, 1090/3, 1090/4, 1136/1, 1136/2, 1137/1, 1137/10, 1137/11, 1137/4, 1137/6, 1138, 1139/1, 114, 1145/1, 1147/3, 1153, 1157/2, 1158, 1159, 1161, 1163, 1168, 1174, 1176/2, 1176/3, 1176/5, 1176/6, 1179/3, 1192/2, 121, 122, 123/1, 123/2, 124, 125, 126/3, 126/5, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136/1, 136/2, 138, 149/1, 149/2, 150, 154, 165, 166, 175, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 236, 237, 238, 239, 2398, 240, 2402, 241, 2464/1, 2464/2, 2469, 2481, 2483/2, 2483/3, 2483/4, 2493/1, 2496, 250, 251, 2512/1, 2512/2, 2517/1, 2517/2, 2521, 256, 281/5, 281/6, 298, 301, 313

