



MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE

Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice

Odbor životního prostředí

Naše č. j.: MH/09426/2023

Spisová značka: MH/08705/2023

Vyřizuje: Ing. Lenka Křivancová

Telefon: 371 430 547

E-mail: krivancova@muhorazdovice.cz

Datum: 08.06.2023

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Horažďovice, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na základě žádosti č. j. MH/08705/2023 ze dne 24.05.2023

vydává

podle ustanovení § 104 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu

souhlasné závazné stanovisko

k záměru: „**Horažďovice – kanalizace a likvidace odpadních vod v místních částech města, SO 450 Veřechov – kanalizace a centrální ČOV**“

stavebník: **město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice**

údaje o místu záměru:

kraj:	Plzeňský
obec:	Horažďovice
katastrální území:	Veřechov
č.h.p. (místa vypouštění):	1-08-01-1120-0-00
hydrogeologický rajón:	6310 - Krystalinikum v povodí Horní Vltavy a Úhlavy
vodní útvar:	Otava od toku Volšovka po tok Volyňka (HVL_1250)
vodní tok:	10273654
orientační určení polohy (JTSK):	X = 1123592, Y= 805689 (ČOV)

Závazné stanovisko je vydáno bez podmínek a má platnost 2 roky ode dne vydání.

Odůvodnění:

Městský úřad Horažďovice, odbor životního prostředí, obdržel dne 24.05.2023 pod č.j. MH/08705/2023 žádost o závazné stanovisko k záměru „Horažďovice – kanalizace a likvidace odpadních vod v místních částech města, SO 450 - Veřechov“. Žadatelem je Vodárenská společnost Chrudim, a.s., IČO 27484211, Novoměstská 626, 537 28 Chrudim; stavebníkem je město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice, IČO 00255513.

Městský úřad Horažďovice, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad vydává toto závazné stanovisko na základě žádosti a posouzení dokumentace pro společné povolení.

K žádosti bylo předloženo:

- projektová dokumentace pro společné povolení stavby zpracovaná firmou Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim, Ing. Daniel Kotaška, ČKAIT 0700680, předloženo nečíslované neautorizované paré v elektronické podobě, zpracované v dubnu 2023.

Předmětem záměru je výstavba kanalizace a čistírny odpadních vod v obci Veřechov. Stavba bude členěna na inženýrské objekty a provozní soubory následovně:

- **IO 01 Splašková kanalizace**- je navržena jako gravitační v provedení PVC-U DN 250 mm, celková délka potrubí je 1521,8 m, součástí stavby je 58 ks kanalizačních šachet
Stoka A 1 - délka 103,3 m
Stoka A1 - délka 145,5 m
Stoka A2 - délka 34,1 m
Stoka A3 - délka 43,2 m
Stoka A4 - délka 87,5 m
Stoka A5 - délka 108,2 m
- **IO 02 Dešťová kanalizace** - z celkové délky 961,3 m tvoří DN 400 139,7 m a DN 600 21,6 m, součástí stavby je 40 ks kanalizačních šachet, 2 ks uličních vpustí a 1 ks horské vpusti
Stoka D, DN 600 - délka 489,1 m
Stoka D1, DN 400 - délka 14,4 m
Stoka D2, DN 400 - délka 4,6 m
Stoka D3, DN 400 - délka 36,7 m
Stoka D4, DN 400 - délka 84,0 m
Stoka D5, DN 600 - délka 332,5 m
Celková délka 961,3 m,
- **IO 03 ČOV** - ČOV je řešena jako mechanicko-biologická o kapacitě 125 EO. ČOV je řešena jako podzemní objekt složený z polypropylenových prvků o rozměrech 5,2 x 3,2 x 3,0 m s vedle stojícím provozním objektem pro potřeby obsluhy. Vyčištěná odpadní voda bude dle zákresu v předložené koordinační situaci svedena do vodního toku IDVT 10273654.
- **IO 04 Přístupová komunikace ČOV**
- **IO 05 Vodovod** – je navržen řad V o délce 179,1 m v provedení PE 100 RC 63x5,8 mm

Záměrem jsou dle průvodní zprávy dotčeny pozemky p.č. 1518, 1527, 1206/1, 1207/1, 1521/2, 1528/1, 1531/6, 1531/7, 1535/1, 1543/1, 1553/2, 47/2, 547/51, 547/55, 547/57, 568/4, 577/1, 568/4, 577/1, 568/1, 783/2 v katastrálním území Veřechov.

Posouzení vodoprávního úřadu:

- Záměr není umístěn v OPVZ ani ve stanoveném záplavovém území.
- Lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.
- Stavby IO 01 – splašková kanalizace a IO 02 – dešťová kanalizace, IO 03 ČOV – podzemní část a IO 05 Vodovod jsou vodním dílem, příslušný k jejich povolení je zdejší speciální stavební úřad - vodoprávní úřad
- Kanalizační přípojky nejsou vodním dílem.
- Provozní objekt pro obsluhu ČOV, přístupová komunikace, elektrická přípojka nejsou vodním dílem

Upozornění:

- Projektová dokumentace ke stavbě vodního díla musí splňovat náležitosti vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů musí být zpracována osobou, která získala oprávnění k této činnosti dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

Městský úřad Horažďovice, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad vydává toto závazné stanovisko na základě žádosti a neautorizované části projektové dokumentace (průvodní zpráva, souhrnná zpráva a koordinačního situačního výkresu.

Po posouzení předložených podkladů zdejší vodoprávní úřad dospěl k závěru, že výše uvedený záměr není v rozporu s příslušnými vodoprávními předpisy.

Toto závazné stanovisko je podkladem pro rozhodnutí o umístění stavby.

Toto závazné stanovisko nenahrazuje stavební povolení.

Závazné stanovisko je v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 správního řádu úkon učiněný věcně a místně příslušným správním orgánem na základě zákona, který není samostatným rozhodnutím ve správním řízení.

Poučení:

Proti závaznému stanovisku se nelze odvolat. Jeho obsah lze napadnout pouze v rámci odvolání podaného proti rozhodnutí ve věci samé. Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení, k němuž je příslušný právní orgán nadřízený správnímu orgánu, který závazné stanovisko vydal. Zrušení nebo změna závazného stanoviska jsou v případě, kdy rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, již nabylo právní moci, důvodem obnovy řízení.

Ing. Martin Škoda
vedoucí odboru životního prostředí

Ing. Lenka Křivancová
za správnost

Rozdělovník:

Vodárenská společnost Chrudim, a.s., IČO 27484211, Novoměstská 626, 537 28 Chrudim