







ZÁMEK HORAŽDOVICE				
TABULKY HODNOTNÝCH PRVKŮ			01/2024 Ing. H. Šantavá	
Prvek:	KRB	5.ETAPA	číslo:	KA/1
POČET KUSŮ: 1		DATE: 4/4 17. stol.		
popis:	Krb s kamenným portálem s profilovanými volutovými stojkami a profilovaným překladem, římsový nástavec, kamenný práh. Otevřený topný prostor vydlážděný cihlami, v zadní stěně komínová dvířka.			
umístění:	1.24 (velký sál)	rozměry:	Š 2630 mm V 2180 mm	
materiál:	Žula	povrchová úprava:	Pemrlováno, bez nátěru	
details:	Na kameni viditelné drobné zbytky červené barvy.			
stav:	Místy odštípaná profilace, vypadané spáry, poškozené vysprávky.			
návrh:	Provést restaurátorský průzkum barevnosti a dle výsledků zvážit povrchovou úpravu, restaurátorsky opravit vypadané spáry a poškozené vysprávky.			
				
Celkový pohled		Detail profilace		

ZÁMEK HORAŽDOVICE				
TABULKY HODNOTNÝCH PRVKŮ			01/2024 Ing. H. Šantavá	
Prvek:	KRB	12.ETAPA	číslo:	KA/2
POČET KUSŮ: 1		DATECE: 1/2 17. stol.		
popis:	Kamenný portál krbu (zřejmě druhotně osazený) s profilovanými volutovými stojkami, po stranách profilovaného překladu erb Františka Karla ze Šternberka a jeho manželky Ludmily Benigny roz. Kavkové z Říčan, římsový nástavec. Zazděný topný (příkládací) prostor osazený plechovými dvířky a vydlážděný cihlami, v zadní stěně příkládací dvířka a vývod komínové roury.			
umístění:	1.34	rozměry:	Š 2500 mm V 1900 mm	
materiál:	Žula	povrchová úprava:	Pemrlováno, bez nátěru	
detaily:	Na kameni viditelné drobné zbytky červené barvy.			
stav:	Místy výrazněji odštípaná profilace, vypadané spáry, poškozené vysprávký.			
návrh:	Provést restaurátorský průzkum barevnosti a dle výsledků zvážit povrchovou úpravu, restaurátorsky opravit vypadané spáry a poškozené vysprávký. Dvířka viz tabulky zámečnických prvků			
				
Pohled se zavřenými dvířky		Pohled s otevřenými dvířky		

ZÁMEK HORAŽDOVICE			
TABULKY HODNOTNÝCH PRVKŮ			01/2024 Ing. H. Santavá
Prvek:	PORTÁLEK		Číslo: KA/3.1-2
POČET KUSŮ: 1		DATE: 17. stol. (?)	
popis:	Kamenný portálek lemovaný stuhou, pro jednokřídlové dveře (3.1 – zazděný, 3.2 – osazen celoproskleným výkladcem), kamenný práh.		
umístění:	0.24 - 3.1 0.27 - 3.2	rozměry (světlost):	Š 1070 mm, V 1840 mm Š 1000 mm, V 1760 mm
materiál:	Žula	povrchová úprava:	Pemrlováno, bez nátěru
detaily:	Kované háky pro zavěšení dveří		
stav:	53.1 v místě oka výraznější poškození. 53.2 zčásti nepřístupný.		
návrh:	Zachovat bez úprav včetně dochovaných kovářských prvků a stop po nich, případně opatřit lazurním vápenným nátěrem.		
			
Pohled z 0.24 – 3.1		Pohled z 0.27 – 3.2	

ZÁMEK HORAŽDOVICE				
TABULKY HODNOTNÝCH PRVKŮ			01/2024 Ing. H. Šantavá	
Prvek:	PORTÁLEK	5.ETAPA	číslo:	KA/4
POČET KUSŮ: 1		DATACE: 17. stol. (?)		
popis:	Kamenný portálek lemovaný stuhou, překlad částečně zazděn v klenbě, pro jednokřídlové dveře, kamenný práh.			
umístění:	0.11	rozměry (světlost):	Š 1200 mm V mm	
materiál:	Žula	povrchová úprava:	Pemrlováno, bez nátěru	
details:	Stopy po hácích pro zavěšení dveří			
stav:	Stojky ve spodní části novodobě doplněné.			
návrh:	Zachovat bez úprav včetně dochovaných stop po kovářských prvcích,			
				
Pohled z 0.11		Pohled z 0.10		

ZÁMEK HORAŽDOVICE

TABULKY HODNOTNÝCH PRVKŮ

01/2024 Ing. H. Šantavá

Prvek:	PORTÁLEK	3.ETAPA		číslo:	KA/5
POČET KUSŮ: 1			DATE: 17. stol. (?)		
popis:	Kamenný portálek lemovaný stuhou (stuha z části pod omítkou), pro jednokřídlové dveře – patrně druhotně osazený, kamenný práh.				
umístění:	0.51	rozměry (světlost):	Š 900 mm V 1900 mm		
materiál:	Žula	povrchová úprava:	Pemrlováno, bez nátěru		
detaily:	2x kovaný hák pro zavěšení dveří, v místě oka plomba z umělého kamene.				
stav:	Značně opravován umělým kamenem (doplnění profilace, plomby)				
návrh:	Zachovat bez úprav včetně dochovaných kovářských prvků a stop po nich,				



Pohled z 0.51



Pohled z 0.50

ZÁMEK HORAŽDOVICE

TABULKY HODNOTNÝCH PRVKŮ

01/2024 Ing. H. Šantavá

Prvek:	PORTÁL	12.ETAPA	číslo:	KA/6
POČET KUSŮ: 1			DATE: 1681	
popis:	Kamenný portál s uchy s kapkou lemovaný lištou, v probraných rozích překladu datece 1681 a ve středu feston, v nadpraží prolomený trojúhelníkový fronton s aliančním erbem Václava Vojtěcha ze Šternberku a jeho manželky Kláry Bernardiny roz. z Maltzanu, osazený dvoukřídlovými dveřmi D/22, kamenný práh.			
umístění:	1.34	rozměry (světlost):	Š 1450 mm V 2400 mm	
materiál:	Žula	povrchová úprava:	Pemrlováno, bez nátěru / pod výmalbou	
details:	2x dva kované háky se zdobnou podpůrnou částí pro zavěšení dvoukřídlových dveří, oko pro zástrč.			
stav:	Místy odštípaná profilace, vypadané spáry, poškozené vysprávky.			
návrh:	Provést restaurátorský průzkum barevnosti a dle výsledků zvážit povrchovou úpravu, restaurátorsky opravit vypadané spáry a poškozené vysprávky.			







Pohled z 1.34





Pohled z 1.24

ZÁMEK HORAŽDOVICE				
TABULKY HODNOTNÝCH PRVKŮ			01/2024 Ing. H. Šantavá	
Prvek:	PORTÁL	5.ETAPA	číslo:	KA/7
POČET KUSŮ: 1		DATE: 4/4 17. stol.		
popis:	Kamenný portál s uchy lemovaný stuhou, osazený dvoukřídlovými dveřmi D/23, kamenný práh - schod se zaoblenou hranou.			
umístění:	1.24 (velký sál)	rozměry (světlost):	Š 1200 mm V 2200 mm	
materiál:	Žula	povrchová úprava:	Pemrlováno, bez nátěru / pod výmalbou	
detaily:	2x dva kované háky se zdobnou podpůrnou částí pro zavěšení dvoukřídlových dveří, oko pro zástrč.			
stav:	Místy drobná poškození, vypadané spáry, poškozené vysprávky.			
návrh:	Provést restaurátorský průzkum barevnosti a dle výsledků zvážit povrchovou úpravu.			
				
Pohled z 1.24		Pohled z 1.50		

ZÁMEK HORAŽDOVICE				
TABULKY HODNOTNÝCH PRVKŮ			01/2024 Ing. H. Šantavá	
Prvek:	PORTÁL	12.ETAPA	číslo:	KA/8
POČET KUSŮ: 1		DATECE: 4/4 17. stol.		
popis:	Kamenný portál s uchy lemovaný stuhou, osazený dvoukřídlovými dveřmi D/38, dřevěný práh.			
umístění:	1.34	rozměry (světlost):	Š 1300 mm V 2250 mm	
materiál:	Žula	povrchová úprava:	Pemrlováno, bez nátěru / pod výmalbou	
details:	2x dva kované háky se zdobnou podpůrnou částí pro zavěšení dvoukřídlových dveří			
stav:	Místy odštípaná profilace, vypadané spáry, poškozené vysprávky.			
návrh:	Provést restaurátorský průzkum barevnosti a dle výsledků zvážit povrchovou úpravu.			
				
Pohled z 1.34		Pohled z 1.31		

ZÁMEK HORAŽDOVICE				
TABULKY HODNOTNÝCH PRVKŮ			01/2024 Ing. H. Šantavá	
Prvek:	PORTÁL	3.ETAPA	číslo:	KA/9
POČET KUSŮ: 1		DATE: 4/4 17. stol.		
popis:	Kamenný portál s uchy lemovaný stuhou, osazený dvoukřídlými dveřmi D/43, dřevěný práh.			
umístění:	1.45	rozměry (světlost):	Š 1200 mm V 1900 mm	
materiál:	Žula	povrchová úprava:	Pod výmalbou	
detaily:	2x dva háky pro zavěšení dveří osazený na pohledové straně			
stav:	Pod nátěrem			
návrh:	Provést restaurátorský průzkum barevnosti a dle výsledků a celkové koncepce místnosti zvážit povrchovou úpravu.			
				
Pohled z 1.45		Pohled do 1.48		

ZÁMEK HORAŽDOVICE				
TABULKY HODNOTNÝCH PRVKŮ			01/2024 Ing. H. Šantavá	
Prvek:	PORTÁLEK PŘIKLADACÍHO OTVORU	5.ETAPA	číslo:	KA/10.1-3
POČET KUSŮ: 3		DATE: 4/4 17. stol.		
popis:	Kamenný portálek příkladacího otvoru s uchy lemovaný stuhou, osazený dvířky D/24.1 - 3, KA/10.1 má zazděnou levou stojku ve stěně mezi 1.23 a 1.24.			
umístění:	1.24	rozměry:	Š 800 mm V 1000 mm	
materiál:	Žula	povrchová úprava:	Pemrlováno, bez nátěru	
detaily:	Dva kované háky se zdobnou podpůrnou částí pro zavěšení dvířek + příchytka			
stav:	Místy odštípaná profilace, vypadané spáry, poškozené vysprávky. KA/59.2 pohledově téměř nepřístupný			
návrh:	Provést restaurátorský průzkum barevnosti a dle výsledků zvážit povrchovou úpravu.			
				
Pohled z 1.24 – 10.1		Pohled z 1.24 – 10.3		

ZÁMEK HORAŽĐOVICE

TABULKY HODNOTNÝCH PRVKŮ

01/2024 Ing. H. Šantavá

Prvek:	PORTÁLEK PŘIKLADACÍHO OTVORU	5.ETAPA	číslo:	KA/11.1-2
--------	---	----------------	--------	------------------

POČET KUSŮ: 1

DATECE: 4/4 17. stol.

popis: Kamenný portálek příkladacího otvoru snad původně s uchy lemovaný stuhou, zazděný topný prostor je osazený plechovými dvířky.

umístění: 1.01

rozměry:

Š 1100 mm
V 1300 mm

materiál: Žula

povrchová úprava:

Pod výmalbou

detaily: 2x kovaný hák + příchytka

stav: Stav nelze objektivně zjistit, portálek je zakryt vrstvou nátěrů – patrně poškozený (ucha i stuha místy chybí).

návrh: Zachovat a chránit před poškozením, prezentovat jako doklad vývoje vytápění zámeckých prostor.
Dvířka viz zámečnické prvky



Pohled z 1.01 – 11.1



Pohled z 1.01 – 11.2

ZÁMEK HORAŽDOVICE

TABULKY HODNOTNÝCH PRVKŮ

01/2024 Ing. H. Šantavá

Prvek:	PORTÁLEK PŘIKLADACÍHO OTVORU	5.ETAPA	číslo:	KA/12.1-3
--------	---	----------------	--------	------------------

POČET KUSŮ: 1

DATE:

popis: Kamenný portálek příkladacího otvoru lemovaný stuhou, zazděný topný prostor je osazený plechovými dvířky.

umístění: 1.01, 1.14

rozměry:

Š 1100 mm
V 1300 mm

materiál: Žula

povrchová úprava:

Pod výmalbou


detaily: 2x kovaný hák + příchytka

stav: Stav nelze objektivně zjistit, portálek je zakryt vrstvou nátěrů a mobiliářem – patrně poškozený (ucha i stuha místy chybí).



návrh: Zachovat a chránit před poškozením, prezentovat jako doklad vývoje vytápění zámeckých prostor.
Dvířka viz zámečnické prvky





Pohled z 1.01 – 12.1.



Pohled z 1.14 – 12.

ZÁMEK HORAŽDOVICE				
TABULKY HODNOTNÝCH PRVKŮ			01/2024 Ing. H. Šantavá	
Prvek:	PORTÁL	13.ETAPA	číslo:	KA/13
POČET KUSŮ: 1		DATE: 1681		
popis:	Kamenný portál s půlkruhovým ukončením otvoru a datací 1681 ve cviklech, v nadpraží prolomený trojúhelníkový fronton s dodatečně vloženým erbem Kinských s třemi vlčími zuby, který nahradil někdy po roce 1834 původní erb Šternberků s osmicípou hvězdou. Osazený dvoukřídlovými vraty DF/4			
umístění:	Hlavní vstup do arkádového nádvoří	Rozměry:	Š 3000 mm V 5000 mm	
materiál:	Žula	povrchová úprava:	Pemrlováno, bez nátěru	
detaily:	2x tři kované háky pro zavěšení vrat Erb Kinských provedený v umělém kameni			
stav:	Restaurován v roce 2017			
návrh:	Provést revizi stavu, restaurátorsky opravit.			
				
Pohled z velkého nádvoří		Detail erbu		

ZÁMEK HORAŽDOVICE				
TABULKY HODNOTNÝCH PRVKŮ			01/2024 Ing. H. Šantavá	
Prvek:	PORTÁLEK	13.ETAPA	číslo:	KA/14.1-2
POČET KUSŮ: 2		DATE: 17. stol. (?)		
popis:	Kamenný portálek s uchy, osazený jednokřídlými dveřmi, kamenný práh.			
umístění:	Arkádové nádvoří	rozměry (světlost):	14.1- Š 1020 mm, V 1930 mm 14.2- Š 930 mm, V 1840 mm	
materiál:	Žula	povrchová úprava:	Pemrlováno, bez nátěru	
details:	2x dva kované háky pro zavěšení dveří + oko			
stav:	Drobná poškození, vysprávký, vypadané spáry			
návrh:	Natřít lazurní vápennou barvou, dle celkové koncepce rehabilitace fasád arkádového dvora.			
				
Pohled z arkádového nádvoří – KA/14.1		Pohled z arkádového nádvoří – KA/14.2		

ZÁMEK HORAŽDOVICE

TABULKY HODNOTNÝCH PRVKŮ

01/2024 Ing. H. Šantavá

Prvek:

PORTÁLEK

15.ETAPA

číslo:

KA/15.1-2

POČET KUSŮ: 1

DATE: 17. stol. (?)

popis:

Kamenný portálek s uchy (?) lemovaný stuhou,
osazený jednokřídlými dveřmi / zazděný,
15.1 – patrně druhotně osazený,
kamenný práh.

umístění:

Arkádové nádvoří

rozměry
(světlost):

15.1- Š 1020 mm, V 1930 mm
15.2- Š 930 mm, V 1840 mm

materiál:

Žula

povrchová úprava:

Fasádní nátěr

detaily:

stav:

Stav nelze objektivně zjistit, portálek je zakryt vrstvou nátěrů

návrh:



Ponechat pod fasádním nátěrem





Pohled z arkádového nádvoří - 15.1



Pohled z arkádového nádvoří – 15.2

ZÁMEK HORAŽDOVICE			
TABULKY HODNOTNÝCH PRVKŮ			01/2024 Ing. H. Šantavá
Prvek:	SLOUPY	13.ETAPA	číslo: KA/16.1-11
POČET KUSŮ: 11		DATE: 16. stol.	
popis:	Kamenné toskánské sloupy otevřené východní a západní arkády v 1. NP.		
umístění:	Arkádové nádvoří, 1.NP	rozměry:	V 1550 mm
materiál:	Žula	povrchová úprava:	Pemrlováno, bez nátěru
detaily:	V SZ a JZ rohu arkády pouze části kamenné hlavice.		
stav:	Drobná poškození, vysprávkky, vypadané spáry		
návrh:	Provést revizi stavu –opravit. Natřít lazurní vápennou barvou, dle celkové koncepce fasád arkádového dvora.		
			
Pohled z arkádového nádvoří		Detail sloupu	

ZÁMEK HORAŽDOVICE			
TABULKY HODNOTNÝCH PRVKŮ			01/2024 Ing. H. Šantavá
Prvek:	SLOUPY	13.ETAPA	číslo : KA/17.1-13
POČET KUSŮ: 13		DATE: 16. stol.	
popis:	Kamenné toskánské sloupy zazděné východní a západní arkády v 2. NP + jeden na schodišti. Viditelné části sloupů se pohledově uplatňují z exteriéru (nádvoří) i interiéru (chodby), sloupy stojí na přiznaném kamenném parapetu. + 1 na schodišti v jižním křídle.		
umístění:	Arkádové nádvoří, 2. NP	rozměry:	V 1550 mm
materiál:	Žula	povrchová úprava:	Pemrlováno, bez nátěru
detaily:			
stav:	Drobná poškození, vysprávkky, vypadané spáry.		
návrh:	Natřít lazurní vápennou barvou, dle celkové koncepce fasád arkádového dvora popř. i chodeb.		
			
Pohled arkádového nádvoří		Pohled z chodby v 2. NP	

ZÁMEK HORAŽDOVICE

TABULKY HODNOTNÝCH PRVKŮ

01/2024 Ing. H. Šantavá

Prvek:	PORTÁLEK	13.ETAPA	číslo:	KA/18
--------	----------	----------	--------	-------

POČET KUSŮ: 1	DATE: 17. stol. (?)
---------------	---------------------

popis:	Kamenný portálek s lištou (zazděná ucha?), zřejmě druhotně použitý, osazený dvoukřídlými dveřmi DF/1, jednoduché soklíky (pro nastavení?) + kamenný práh.
--------	--

umístění:	Průjezd	Rozměry (světlost):	Š 1100 mm V 2200 mm
-----------	---------	---------------------	------------------------

materiál:	Žula	povrchová úprava:	Pemrlováno, bez nátěru / pod výmalbou
-----------	------	-------------------	--

details:	2x tři háky pro osazení dveří
----------	-------------------------------

stav:	Drobná poškození, vysprávký, vypadané spáry.
-------	--



návrh:	Natřít lazurní vápennou barvou, barevnost dle celkové koncepce fasád.
--------	--






Pohled z průjezdu






Pohled z interiéru

ZÁMEK HORAŽDOVICE				
TABULKY HODNOTNÝCH PRVKŮ			01/2024 Ing. H. Šantavá	
Prvek:	PORTÁL	13.ETAPA	číslo:	KA/19
POČET KUSŮ: 1		DATE: 17. stol. (?)		
popis:	Kamenný portál s uchy s kapkou lemovaný lištou, střední část překladu vytažena, jednoduché soklíky, osazen dvoukřídlovými dveřmi DF/8, kamenný práh (stupeň) se zaoblenou hranou.			
umístění:	Velké nádvoří	rozměry (světlost):	Š 1480 mm V 2950 mm	
materiál:	Žula	povrchová úprava:	Pemrlováno, bez nátěru / výmalba	
detaily:	2x tři kované háky s ozdobnou podpůrnou částí pro zavěšení dvoukřídlových dveří.			
stav:	Drobná poškození, vysprávký, vypadané spáry.			
návrh:	Natřít lazurní vápennou barvou, barevnost dle celkové koncepce fasád.			
				
Pohled z velkého nádvoří		Detail		



ZÁMEK HORAŽĐOVICE				
TABULKY HODNOTNÝCH PRVKŮ			01/2024 Ing. H. Šantavá	
Prvek:	PORTÁLEK	13.ETAPA	číslo:	KA/20
POČET KUSŮ: 1		DATE: 17. stol.		
popis:	Kamenný portálek s uchy lemovaný stuhou, osazený dvoukřídlovými dveřmi, kamenný práh.			
umístění:	Velké nádvoří	rozměry (světlost):	Š 1200 mm V 1950 mm	
materiál:	Žula	povrchová úprava:	Pemrlováno, bez nátěru	
details:	2x dva kované háky pro zavěšení dvoukřídlových dveří.			
stav:	Drobná poškození, vysprávký, vypadané spáry.			
návrh:	Provést revizi –odborně opravit. Natřít lazurní vápennou barvou, barevnost dle celkové koncepce fasád.			
				
Pohled z velkého nádvoří		Pohled z 0.10		

ZÁMEK HORAŽDOVICE				
TABULKY HODNOTNÝCH PRVKŮ			01/2024 Ing. H. Šantavá	
Prvek:	PORTÁLEK	13.ETAPA	číslo:	KA/21
POČET KUSŮ: 1		DATE: 17. stol.		
popis:	Kamenný portálek s uchy lemovaný stuhou, osazený dvoukřídlovými dveřmi, kamenný práh.			
umístění:	Nádvoří - „lapidárium“	rozměry (světlost):	Š 1200 mm V 1700 mm	
materiál:	Žula	povrchová úprava:	Pemrlováno, bez nátěru	
detaily:	2x dva kované háky pro zavěšení dvoukřídlových dveří.			
stav:	Drobná poškození, vysprávký, vypadané spáry.			
návrh:	Provést revizi –odborně opravit. Natřít lazurní vápennou barvou, barevnost dle celkové koncepce fasád.			
				
Pohled z „lapidária“		Pohled 193 x 118		

ZÁMEK HORAŽDOVICE				
TABULKY HODNOTNÝCH PRVKŮ				01/2024 Ing. H. Šantavá
Prvek:	PORTÁLEK	13.ETAPA	číslo:	KA/22
POČET KUSŮ: 1		DATE: 17. stol.		
popis:	Kamenný portálek s uchy lemovaný stuhou, osazený dvoukřídlovými dveřmi, kamenný práh.			
umístění:	Nádvoří „lapidárium“	rozměry (světlost):	Š 1200 mm V 1800 mm	
materiál:	Žula	povrchová úprava:	Pemrlováno, bez nátěru	
detaily:	2x dva kované háky pro zavěšení dvoukřídlových dveří.			
stav:	Drobná poškození, vysprávký, vypadané spáry.			
návrh:	Provést revizi –odborně opravit. Natřít lazurní vápennou barvou, barevnost dle celkové koncepce fasád.			
				
Pohled z „lapidária“		Pohled z 0.12		

ZÁMEK HORAŽDOVICE				
TABULKY HODNOTNÝCH PRVKŮ			01/2024 Ing. H. Šantavá	
Prvek:	PORTÁL	13.ETAPA	číslo:	KA/23
POČET KUSŮ: 1		DATECE: 17. stol.		
popis:	Kamenné portál s uchy s kapkou střední část překladu vytažena, osazen dvoukřídlovými dveřmi DF/8, kamenný práh.			
umístění:	Výstup na parkán	rozměry (světlost):	Š 1300 mm V 2400mm	
materiál:	Žula	povrchová úprava:	Pemrlováno, bez nátěru	
details:	2x tři kované háky s ozdobnou podpůrnou částí pro zavěšení dvoukřídlových dveří.			
stav:	Drobná poškození, vysprávkvy, vypadané spáry.			
návrh:	Provést revizi –odborně opravit. Natřít lazurní vápennou barvou, barevnost dle celkové koncepce fasád.			
				
Pohled z parkánu				

ZÁMEK HORAŽĐOVICE			
TABULKY HODNOTNÝCH PRVKŮ			01/2024 Ing. H. Šantavá
Prvek:	OKENNÍ OSTĚNÍ	13.ETAPA	číslo: KA/24.1-3
POČET KUSŮ: 3		DATECE: 17. stol.	
popis:	Kamenné obdélné okenní ostění s uchy, 24.3 zazděné. (totožná ostění u oken malého sálu na západní fasádě - viz 26.1-2)		
umístění:	Velké nádvoří, východní fasáda zámku (okna do malého sálu)	rozměry (světlost):	Š 1200 mm V 2200 mm
materiál:	Žula	povrchová úprava:	Pemrlováno, bez nátěru
details:	Otvory po kovaných háky pro zavěšení okenic – 25.3		
stav:	Poškozeno při osazení oken do líce (s výjimkou 24.3). Drobná poškození, vysprávký, vypadané spáry.		
návrh:	Provést revizi –odborně opravit, háky ošetřit proti korozi. Natřít lazurní vápennou barvou, barevnost dle celkové koncepce fasád.		
			
Celkový pohled		Detail 24.1	

ZÁMEK HORAŽDOVICE			
TABULKY HODNOTNÝCH PRVKŮ			01/2024 Ing. H. Šantavá
Prvek:	OKENNÍ OSTĚNÍ	13.ETAPA	číslo: KA/25.1-2
POČET KUSŮ: 2		DATECE: 17. stol.	
popis:	Kamenné obdélné okenní ostění s uchy, zazděné.		
umístění:	Věž, východní a severní fasáda	rozměry (světlost):	Š1200 mm V 2200 mm
materiál:	Žula	povrchová úprava:	Pemrlováno, bez nátěru
details:	2x dva kované háky pro zavěšení okenic – 25.2		
stav:	Drobná poškození, vypadané spáry.		
návrh:	Provést revizi –odborně opravit, háky ošetřit proti korozi. Natřít lazurní vápennou barvou, barevnost dle celkové koncepce fasád.		
			
Věž, východní fasáda – 75.1		Věž, severní fasáda – 75.2	

ZÁMEK HORAŽDOVICE

TABULKY HODNOTNÝCH PRVKŮ

01/2024 Ing. H. Šantavá

Prvek:

OKENNÍ OSTĚNÍ

13.ETAPA

číslo:

KA/26.1 - 2

POČET KUSŮ: 2

DATE: 17. stol.

popis:

Kamenné obdélné okenní ostění s uchy
(totožná ostění u oken malého sálu na západní fasádě - viz 74.1-3).

umístění:

Západní fasáda, vnější
(okna do malého sálu)

rozměry (světlost):

Š 1200 mm
V 2200 mm

materiál:

Žula

povrchová úprava:

Pemrlováno,
bez nátěru

detaily:

V současné době osazeno okno za fasádou, v minulosti zde bylo druhotně osazeno okno do líce, při kterém byla vnitřní hrana odsekána – dnes doplněna v umělém kameni.

stav:

Poškozeno při osazení oken do líce.
Drobná poškození, vypadané spáry.

návrh:



Provést revizi –odborně opravit.
Natřít lazurní vápennou barvou, barevnost dle celkové koncepce fasád.





Pohled z parkánu - 76/1



Pohled z parkánu – 76/2

ZÁMEK HORAŽDOVICE			
TABULKY HODNOTNÝCH PRVKŮ			01/2024 Ing. H. Šantavá
Prvek:	OKENNÍ OSTĚNÍ	13.ETAPA	číslo: KA/27.1-5
POČET KUSŮ: 5		DATE: 17. stol.	
popis:	Kamenné obdélné okenní ostění s uchy lemované stuhou, parapet se zaoblenou hranou.		
umístění:	Západní fasáda (vnější)	rozměry (světlost):	Š 1200 mm V 2200 mm
materiál:	Žula	povrchová úprava:	Pemrlováno, bez nátěru
detaily:	V současné době osazeno okno za fasádou, v minulosti zde bylo druhotně osazeno okno do líce, při kterém byla vnitřní hrana odsekána – dnes doplněna v umělém kameni.		
stav:	Poškozeno při osazení oken do líce. Drobná poškození, vypadané spáry.		
návrh:	Provést revizi –odborně opravit. Natřít lazurní vápennou barvou, barevnost dle celkové koncepce fasád.		
			
Pohled z parkánu - 27/1, 27/2		Pohled z parkánu - 27/5	

ZÁMEK HORAŽDOVICE				
TABULKY HODNOTNÝCH PRVKŮ			01/2024 Ing. H. Šantavá	
Prvek:	OKENNÍ OSTĚNÍ	13.ETAPA	číslo:	KA/28
POČET KUSŮ: 1		DATECE: 14. stol. (?)		
popis:	Kamenné obdélné okenní ostění s okosenou hranou a vystupujícím parapetem, zčásti zazděno v přistavěné terase.			
umístění:	Severní fasáda (vnější)	rozměry (světlost):	Š 700 mm V 1100 mm	
materiál:	Žula	povrchová úprava:	Pemrlováno, bez nátěru	
detaily:	Osazeno kovanou provlékanou mříží se středovým kruhem			
stav:	Poškozené, (u části pod omítkou nelze stav objektivně zhodnotit).			
návrh:	Restaurovat. Natřít lazurní vápennou barvou, barevnost dle celkové koncepce fasád.			
				
Pohled ze zahrady.				

ZÁMEK HORAŽDOVICE				
TABULKY HODNOTNÝCH PRVKŮ				01/2024 Ing. H. Šantavá
Prvek:	DEKORATIVNÍ KOLO	13.ETAPA	číslo:	KA/29
POČET KUSŮ: 1		DATAČE: 16. stol.		
popis:	Kamenné dekorativní kolo se středním otvorem - součást historické výzdoby dnes zazděných arkád v 2. NP severního křídla.			
umístění:	Severní fasáda (vnější)	rozměry:		
materiál:	Žula	povrchová úprava:	Pemrlováno, bez nátěru	
detaily:	Další zřejmě zachovány pod omítkou (původně snad sedm).			
stav:				
návrh:	Ponechat přiznané, natřít lazurní vápennou barvou, barevnost dle celkové koncepce fasád.			
				
Pohled		Pohled		